

Agosto 2021

Servizio Laboratorio Analisi Acque del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Via Pitagora, 3
Prelevi di routine, svolti in autocontrollo nei punti più significativi della rete Idrica, relativi al mese di Agosto 2021

Denominazione e Punto di prelievo	Data di prelievo	Odore: acc.bile/ senza variazioni anomale	Colore: acc.bile/ senza variazioni anomale	pH	Torbidità	Conducibilità a 20°C	Cloro residuo	Ammoniacca	Nitriti	Coliformi Totali a 37°C			Cloruri
										UFC/100 ml	UFC/100ml	UFC/100ml	
Uscita Serbatoio Montecroci	4/8/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0	846	0,05	<0,5	<0,1	0	0	0	31,00
Piazzetta Gala	4/8/21	Accettabile	Accettabile	7,10	0	620	0,06	<0,5	<0,1	0	0	0	39,00
Fontana Via Risorgimento	4/8/21	Accettabile	Accettabile	7,10	0	809	0,06	<0,5	<0,1	0	0	0	63,83
Uscita Serbatoio macello	4/8/21	Accettabile	Accettabile	7,20	0	750	0,06	<0,5	<0,1	0	0	0	42,55
Partitore Aia Scarpaci	4/8/21	Accettabile	Accettabile	7,05	0	801	0,05	<0,5	<0,1	0	0	0	46,10
Uscita Serbatoio Montecroci	11/8/21	Accettabile	Accettabile	7,10	0	863	0,10	<0,5	<0,1	0	0	0	31,90
Pozzo Mulini	11/8/21	Accettabile	Accettabile	7,10	0	665	n.d.	<0,5	<0,1	0	0	0	39,00
Fontana Piazza Tribunale	11/8/21	Accettabile	Accettabile	6,90	0	705	0,04	<0,5	<0,1	0	0	0	46,10
Fontana P.T.Via Risorgimento	11/8/21	Accettabile	Accettabile	6,80	0	908	0,06	<0,5	<0,1	0	0	0	63,83
Partitore Aia Scarpaci	11/8/21	Accettabile	Accettabile	6,90	0	816	0,05	<0,5	<0,1	0	0	0	53,19
Zampillo Gnanu Passu	11/8/21	Accettabile	Accettabile	6,90	0	843	0,06	<0,5	<0,1	0	0	0	31,91

